

## 私設消火栓の設置に関する要領

平成23年7月1日 制定

(趣旨)

第1条 天理市水道事業給水条例（平成9年12月22日条例第37号。以下「条例」という。）第3条及び第4条に係る私設消火栓（以下「消火栓」という。）の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。

- (1) 消火栓 配水管に直結した消防用または消防演習用に供される自家用消火装置をいう。
- (2) 設置者 消火栓を設置する者をいう。
- (3) 施設責任者 設置者が消火栓の管理等を委任する者をいう。

(消火栓の設置基準)

第3条 消火栓の接続が可能な給水管及び配水管の口径については、別表第1のとおり定めるものとする。

- 2 消火栓は半径120mの範囲に2箇所以上設置してはならない。ただし、天理市上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が必要と認める場合は、この限りでない。
- 3 消火栓は、屋外格納箱の中に設置し、「私設消火栓」と明記しなければならない。

(消火栓の管理)

第4条 消火栓及び接続給水管（道路舗装部含む）の管理上の責任については施設責任者によるものとする。

(協定の締結)

第5条 消火栓の設置者は、管理者と施設の管理等に関し必要な事項について、協定を締結しなければならない。

(消火栓の使用)

第6条 条例第20条により、消火栓は消防又は消防の演習のほか使用してはならない。

(届出)

第7条 消火栓を設置しようとするものは、私設消火栓設置届(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 消火栓を廃止しようとするものは、私設消火栓廃止届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

3 消火栓の施設責任者を変更するときは、施設責任者変更届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

4 条例第19条第1項第3号及び第2項第5号の規定により、消火栓を使用する場合は、私設消火栓使用届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(濁水及び給水不良)

第8条 消火栓の使用により生じた濁水及び給水不良等の事由については、原因者で対処するものとする。

(費用及び使用時間)

第9条 消火栓の設置及び維持管理等にかかる費用については、設置者が負担するものとする。

2 条例第24条により、消防の演習に使用する場合の水道料金は、消火栓1個1回について530円とし、その使用時間は、5分以内とする。

附 則

この要領は、平成23年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

消火栓口径	給水管口径	配水管口径
40mm	50mm	75mm以上
50mm	50mm	100mm以上
65mm	75mm	150mm以上

様式第1号（第7条関係）

# 私設消火栓設置届

平成 年 月 日

（届出先）

天理市上下水道事業管理者様

届出者等 住 所

氏 名

印

電話番号 ( )

次により、私設消火栓を設置したいので、届け出ます。

1. 私設消火栓の設置場所（位置図を添付）

天理市 町 番地

2. 設置理由

---

---

3. 私設消火栓の口径

いずれかに○をつけてください。

・ φ 4 0 mm    ・ φ 5 0 mm    ・ φ 6 5 mm

4. 施設責任者

住 所

氏 名

印

電話番号 ( )

様式第2号（第7条関係）

# 私設消火栓廃止届

平成 年 月 日

（届出先）

天理市上下水道事業管理者様

届出者等 住 所

氏 名

印

電話番号 ( )

次により、私設消火栓を廃止したいので、届け出ます。

1. 私設消火栓の設置場所（位置図を添付）

天理市 町 番地

2. 廃止理由

---

---

3. 施設責任者

住 所

氏 名

印

電話番号 ( )

様式第3号（第7条関係）

## 施設責任者変更届

平成 年 月 日

（届出先）

天理市上下水道事業管理者様

届出者等 住 所

氏 名

印

電話番号 ( )

次により、施設責任者を変更したいので、届け出ます。

### 1. 私設消火栓の設置場所（位置図を添付）

天理市 町 番地

### 2. 施設責任者変更前

住 所

氏 名

電話番号 ( )

施設責任者変更後

住 所

氏 名

印

電話番号 ( )

### 3. 変更年月日

平成 年 月 日

様式第4号（第7条関係）

# 私設消火栓使用届

平成 年 月 日

（届出先）

天理市上下水道事業管理者様

届出者等 住 所

氏 名

印

電話番号 ( )

次により、私設消火栓の使用について届け出ます。

1. 私設消火栓の設置場所（位置図を添付）

天理市 町 番地

2. 消火使用の口径

いずれかに○をつけてください。

・ φ 4 0 mm    ・ φ 5 0 mm    ・ φ 6 5 mm

3. 使用日時

平成 年 月 日 ( ) 時 分から 時 分まで

4. 使用目的

いずれかに○をつけてください。

- ・ 消防の演習のため。
- ・ 消防用のため。

使用場所

(天理市 町 番地 宅付近)